

Na základě § 25 odst. 4 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení

Odstanění nebo ořez stromoví a jiných porostů musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - „Energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 (PNE 33 3301) a PNE 33 3302 - „Elektrická venkovní vedení s napětím . . .“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů:

- 1) U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m.
- 2) U vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m.
- 3) U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m. V lesních prúsecích jsou vlastníky či uživateli dotčených nemovitostí povinni udržovat vzdálenost od vedení v souladu s předpisy. E.ON Česká republika, s.r.o., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jímání základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
- 4) U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m. V lesních prúsecích jsou vlastníky či uživateli dotčených nemovitostí povinni udržovat vzdálenost od vedení v souladu s předpisy. E.ON Česká republika, s.r.o., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jímání základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem E.ON Česká republika, s.r.o., a za dozoru osob

Odstanění a okleštění dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznámujeme tímto, že zaměstnanci E.ON Česká republika, s.r.o., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a okleštění jiných porostů vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klesť a zbytky po těžbě zlikvidovány E.ON Česká republika, s.r.o.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle **565314401**

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Jindřichův Hradec

003

Za E.ON Česká republika, s.r.o.

Poznámka: Pro kácení stromoví a jiných porostů je nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb. písemné povolení orgánu ochrany přírody (obec apod.).